安徽省政府采购中心

巢湖学院2024年学生公寓组团空调设备采购及安装更正公告

一、项目基本情况

项目编号：2024BFAHZ00387

项目名称：巢湖学院2024年学生公寓组团空调设备采购及安装

首次公告日期：2024年03月22日

二、更正信息

更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：1.采购需求中货物指标重要性表述无标识项 “需全部响应，否则投标无效”以及其注释1更正为：

（1）核心产品（▲1.5 匹挂机空调），无标识技术参数及要求不响应数量≥2条的，投标无效；（2）非核心产品（5匹柜机空调）技术参数及要求不响应数量≥4条的，投标无效。

注：无标识项中针对 APF 值指标，投标文件中须提供中国能效标识网页查询截图证明。APF 值指标外的其他指标投标文件中提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告（或证书）扫描件或官网截图或产品彩页扫描件证明。

2.采购需求中“▲1.5 匹挂机空调”和“5 匹柜机空调”技术参

数及要求中“同时具有上下扫风和左右扫风功能”均更正为：“具有遥控上下扫风功能”。

3.评标方法和标准中综合实力项”“1.所投所有产品属于政府采购优先采购的环境标志产品的，得 3 分”更正为“1.所投标注▲的核心产品属于政府采购优先采购的环境标志产品的，得 3 分”。

4.评标方法和标准中人员实力第 2 项拟派其他人员（除项目负责人外），若投标人拟派人员为所投空调生产商人员或空调生产商授权维保单位的人员也予以认可。若为空调生产商人员,投标文件中须提供人员名单、特种作业操作证书扫描件、空调生产商为以上人员缴纳的近三个月以来任意一个月社保缴费证明材料，提供五险之一即可，具体社保证明材料要求详见投标人须知前附表。若为空调生产商授权维保单位，投标文件中须提供人员名单、特种作业操作证书扫描件、加盖厂家公章的授权维保证明材料、授权维保单位为以上人员缴纳的近三个月以来任意一个月社保缴费证明材料，提供五险之一即可，具体社保证明材料要求详见投标人须知前附表。

5.本项目获取招标文件截止日期、提交（上传）投标文件截止时间（开标时间）更正为：2024 年 4 月 19 日 11 点 00 分

6.本项目提交（上传）投标文件地点（开标地点）更正为：合肥市滨湖新区南京路 2588 号要素交易市场 A 区（徽州大道与南京路交口）2 楼 8 号开标室

更正日期：2024 年 4 月 3 日

三、其他补充事宜

1.关于采购需求1.5匹挂机空调的技术参数及要求“7、电辅热≥980W”的疑问。

答：上述技术参数不予修改,经采购人市场调查满足响应要求的不少于三家,无指向性和唯一性。

2.关于采购需求5匹柜机空调的技术参数及要求“1、制冷功率≤3950W”“2、制热功率≤4000W”“5、中国能效标识网备案查询全年能源消耗效率APF≥4”“6、循环风量≥2000m³/h”的疑问。

答：上述技术参数不予修改，经采购人市场调查满足响应要求的供应商不少于三家,无指向性和唯一性。

3.关于评分标准售后服务承诺第1项承诺要求的疑问。

答：不予修改。本项目采购空调数量多,此项作为加分项,无指向性和唯一性,按招标文件执行。

注：（1）本项目实施全流程电子化交易,投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。

（2）此公告视同采购文件的组成部分,与采购文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：巢湖学院

地　　址：合肥市巢湖市半汤路1号

联系方式：0551-82362702

2.采购代理机构信息

名　　称：安徽省政府采购中心

地　　址：合肥市滨湖新区南京路 2588 号（徽州大道与南京路交口）六楼

联系方式：0551-66223645

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电　　话：0551-66223646

安徽省政府采购中心