安徽省美术馆恒温恒湿系统更正公告

一、项目基本情况

项目编号：2020BFAZJ02269

项目名称：安徽省美术馆恒温恒湿系统

首次公告日期：2020 年 09 月 09 日

二、更正信息

更正事项：☐ 采购公告 ☑ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：

1、关于货物需求中“中继”设备的疑问。

答：安徽省美术馆装饰装修工程基本完工，数据通讯系统综合布线难以实现，并且成本高，通过中继可实现较远距离数据传输。货物需求“中继”设备的技术参数中删除“信号中继器工作频率：315MHz（或其他频率）”，投标人可根据相关设备参数的匹配性，自行选取。

2、关于货物需求中“管道除湿设备（1）”、“管道除湿设备（2）”、“管道除湿设备（3）”、“管道除湿设备（4）”四个设备的技术参数中“风量”和“除湿量”的疑问。

答：删除四个设备的技术参数中“风量”技术项要求。技术参数中“除湿量”是参照相关文物保护规范标准,通过理论计算出的最低除湿量，投标人根据库房空间大小，温湿度控制指标和不同产品设备参数深化设计除湿方案。

更正日期：2020 年 09 月 18 日

三、其他补充事宜

（1）为全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。

（2）疫情期间，各市场主体均应当按照《安徽合肥公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（官网链接:http://ggzy.hefei.gov.cn/ptdt/001003/20200224/788cc287-e9f2-44de-b9e6-85baf0fb4c36.html）开展公共资源交易活动，谢谢理解、支持。

（3）此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：安徽省文化和旅游厅

地址：合肥市中山路 1 号省行政中心 2 号楼

联系方式：0551-62991893

2.采购代理机构信息

名称：安徽省政府采购中心

地址：合肥市滨湖新区南京路 2588 号（徽州大道与南京路交口）六楼

联系方法：0551-66223645；66223646

3.项目联系方式

项目联系人：薛华锋

电话：0551-66223650、662236455