

安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

巢湖学院 2024 年东泵房水泵等设备采购项目 更正公告 2

一、项目基本情况

项目编号：2024BTAHX01938

项目名称：巢湖学院 2024 年东泵房水泵等设备采购项目

首次公告日期：2024 年 05 月 30 日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：本项目提交（上传）响应文件截止时间和开启时间更正为：
2024 年 06 月 17 日 11 点 00 分

更正日期：2024 年 06 月 07 日

三、其他补充事宜

1. 关于蓄水池 3 处出水管上接设备进水管，现场蓄水池出水管均出墙较短无法接管，如需开挖墙体所产生开挖及恢复费用是否包含在报价内的疑问。

答：包含在报价内。

2. 关于蓄水池接至泵组的管道是否要求不锈钢的疑问。

答：泵组管道为 304 不锈钢，蓄水池到泵组为 PE 管或者 300mm 壁厚为 8mm 高频焊管。

3. 设计放置本次设备的位置现有部分在用设备(如原气压罐及连接管)如需移位，移位费用是否在报价内的疑问。

答：包含在报价内。

4. 控制柜在一层，泵组在负一层，控制柜至泵组间电缆是否用桥架铺设的疑问。

答：控制柜在一层控制柜房，有电缆槽，无需用桥架铺设。

5. 设备无线远控所含通讯费多长时间的疑问。

答：留有远程接口即可。

注：（1）本项目实施全流程电子化交易，响应文件实施网上远程解密，供应商无需前往询价现场。

（2）此公告视同询价通知书的组成部分，与询价通知书具有同等法律效力。请供应商及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：巢湖学院

地 址：合肥市巢湖市半汤路 1 号

联系方式：0551-82362702

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地 址：合肥市滨湖新区南京路 2588 号（徽州大道与南京路交

口) 六楼

联系方式: 0551-66223922

3. 项目联系方式

项目联系人: 李工

电 话: 0551-66223923