

安徽国风新材料股份有限公司新型高分子膜材料项目二期预留地块 10kV 供电工程项目招标文件补疑 2

项目编号：2024BFFGZ01383

1. 根据答疑 1 和招标文件供电负荷得知：供电外线接入点：从 110KV 鸡鸣山路变（待用十九 28 开关）引 1 回 10KV，14000KVA 专线，容量限制在 10MVA 左右；长宁大道#4 开闭所、长宁大道#5 开闭所各引 1 回 10KV，7000KVA，容量限制在 5MVA 左右，共 3 回 10KV 线路作为供电电源。

因从 110KV 鸡鸣山路变（待用十九 28 开关）引 1 回 10KV，容量限制在 10MVA，而项目设计负荷需要 14000KVA，有 4000KVA 的容量不能满足接入需求，长宁大道#4 开闭所、长宁大道#5 开闭所各引 1 回 10KV，容量限制在 5MVA 左右，而项目设计负荷需要 7000KVA，中间各有 2000KVA 的容量不能满足接入需求。

请问 3 回 10KV 线路作为供电电源供电公司是否已经完全同意接 28000KVA (7000KVA*2+14000KVA)，

还是同意接 20000KVA (5000KVA*2+10000KVA)？

如果中标后，供电公司从鸡鸣山路变只能批复 10MVA，从长宁大道#4 开闭所、长宁大道#5 开闭所只能批复 5MVA，是否能满足项目供电需求，如果不能满足，余下的供电容量该如何考量？

答：投标人自行考虑，具体按招标文件执行。

2. 招标文件《参考品牌表》和招标文件《招标人推荐的材料品牌响应表》的要求，我单位进行仔细研究，存在以下问题：

四、 招标人推荐的材料品牌响应表

品牌推荐表 (如要求)

序号	材料、设备名称	品牌1	品牌2	品牌3	品牌4	备注	投标人选定品牌
1							
2							
3							
4							
5							
6							

注:

1. 本表仅针对不采用招标人推荐品牌, 采用其他品牌的投标人填写, 并注明并提供相关技术参数、业绩等供评标委员会评审, 未在上表中注明且未提供相关技术参数、业绩, 或经评标委员会评审未通过的, 中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择, 价格不予调整。
2. 对于招标人推荐品牌材料、设备等, 投标人如认为招标人推荐的品

有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他疑问的, 应在本项目澄清提出的截止时间前通过电子交易系统提交。

五、 投标报价需要说明的其他资料

投标人认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

140

(三) 材料与设备要求

本项目部分供配电设施品牌参考表如下 (乙供材料) :

序号	设备名称	规格型号	参考品牌
1	高压断路器/气箱	固封极柱式	施耐德、ABB、西门子

房建市政工程总承包招标示范文本 (2023 年版) 2024. 5. 14

2	低压框架断路器		施耐德、ABB、西门子
3	低压塑壳断路器		施耐德、ABB、西门子
4	变压器	SCB14 (铜芯) 环氧树脂浇注	元贞电力、ABB、南京大全、鸿固电气
5	电缆		华宇电缆、远东电缆、上上电缆、无锡江南
6	高压综保		国电南瑞、北京安尼通、北京四方、西安远征
7	高低压成套柜		安徽意通、北京双杰、合电正泰、中盘高科
8	有源滤波、动态补偿成套柜		施耐德 (VCK)、德国拉赛 LSTC、艾伯森电气、美国库柏
9	电流、电压互感器		大连互感器一厂、北方互感器厂、大连互感器二厂、大连华亿互感器厂
10	多功能仪表		合肥艾通、西安远征、拉赛、上海纳宇
11	动力柜		荣威电气、骊鹏电气、江苏浩威
12	UPS 电源	25kva	山特、华为、APC、科华
13	直流屏		安徽科恒、许昌智能、京卓电气

注: 参考品牌不得少于三个, 对于招标人参考品牌材料、设备, 投标人可选用

(1) 变压器品牌中 ABB 属于外资企业，南京大全属大型知名企业，而元贞电力成立于 2009 年、鸿固电气成立于 2019 年的小微型企业。

(2) 高低压成套柜中安徽意通、合电正泰属安徽国网国有控股公司，且已经不再向市场销售高低压柜产品，北京双杰为大型上市公司，中控高科成立于 2016 年的小微企业。

(3) 有源滤波、动态补偿成套柜中艾博森电气成立 2016 年的小微企业，其他都是合资品牌的大企业。

其他推荐品牌不再一一列举。

建议：

为保障项目顺利实施，保证招标人的资金发挥充分的价值，维护投标人的合理利益，建议招标人推荐品牌中各产品的档次须保持一致。

变压器：采用国产品牌，如江苏华鹏、广东顺特、新疆特变、天津特变、安徽景喜、合肥鑫林等等或者统一采用合资品牌如 ABB、施耐德、西门子；

高低压柜：采用 ABB、施耐德、西门子、伊顿等合资品牌的授权柜；

有源滤波、动态补偿成套柜：取消推荐品牌或者采用采用 ABB、施耐德、西门子、伊顿等合资品牌。

保障各方利益的同时也能保证招标人的项目建设品质，请招标人考虑调整推荐品牌。

答：不予调整，具体按招标文件执行。

注：此补疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招 标 人：安徽国风新材料股份有限公司

地 址：合肥市高新区铭传路 1000 号

联系人：秦工

电话：0551-65530965

招标代理机构：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地址：合肥市滨湖新区南京路2588号六楼

联系人：张工

电话：0551-66223831/66223912

2024年07月10日